



BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

# Certificaat van Goedkeuring

uitgereikt aan

## Electrotechnisch Installatiebureau Ir. A.J.C. Uchtman & Zn. B.V.

Nikkelstraat 19, 8211 AJ Lelystad, Nederland

KvK:33015293

Bureau Veritas Certification verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de ontwerp- en installatiewerkzaamheden van Electrotechnisch Installatiebureau Ir. A.J.C. Uchtman & Zn. B.V. voldoen aan de eisen van de BRL, hetgeen inhoudt dat de door Electrotechnisch Installatiebureau Ir. A.J.C. Uchtman & Zn. B.V. geïnstalleerde installaties voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals op de bijlagen vermeld.

### Norm

BRL 6000-AB d.d. 01/07/2016

BRL 6000-02 d.d. 01/07/2016

BRL 6000-03 d.d. 01/07/2016

inclusief de wijzigingsbladen d.d. 15/12/2020

### Toepassingsgebied

Ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL 6000-02)

Ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (> 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL 6000-03)

Initiële goedkeuringsdatum: 25 februari 2011

Vervaldatum vorige cyclus: 4 juni 2021

Certificatie/Hercertificatie audit datum: 12 augustus 2021

Certificatie/Hercertificatie start datum: 6 september 2021

Behoudens een voortdurende effectieve werking van het managementsysteem van de genoemde organisatie, vervalt dit certificaat op: 4 juni 2024

Verdere toelichting met betrekking tot de scope van dit certificaat en de toepasbaarheid van de managementsysteem eisen, kan worden verkregen door contact op te nemen met de gecertificeerde organisatie.


Om de geldigheid van dit certificaat te controleren kunt u bellen naar: +31 (0) 88 450 5500.

Certificaatnummer: NL024246

Versie: 2

Revisiedatum:

13 december 2023



Anton Kerbusch – Director Certification Benelux





**BUREAU  
VERITAS**

Bureau Veritas Certification

## BOUWBESLUITINGANG

### BRL 6000-02

Bouwbesluitingang middelgrote elektrotechnische installaties (max. 3 x 80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Afd.	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
6.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte $\geq 1$ lux	Voldoet aan artikel 6.2, lid 2 en lid 4.	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte $\geq 1$ lux, responstijd $\leq 15$ s, werkingsduur $\geq 60$ minuten	Voldoet aan artikel 6.3, lid 4 en lid 7.	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Voldoet aan artikel 6.4	
6.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Voldoet aan artikel 6.8, lid 1	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	Voldoet aan artikel 6.10, lid 1	

### BRL 6000-03

Bouwbesluitingang grote elektrotechnische installaties (> 3 x 80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Afd.	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
6.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte $\geq 1$ lux	Voldoet aan artikel 6.2, lid 2 en lid 4.	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte $\geq 1$ lux, responstijd $\leq 15$ s, werkingsduur $\geq 60$ minuten	Voldoet aan artikel 6.3, lid 4 en lid 7.	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Voldoet aan artikel 6.4	
6.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Voldoet aan artikel 6.8, lid 1	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	Voldoet aan artikel 6.10, lid 1	

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor beheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort

Kantoor uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort





BUREAU  
VERITAS

# Bureau Veritas Certification

## SPECIFICATIE 2)

### Algemene beschrijving van de dienst

De gecertificeerde dienst betreft het ontwerpen en installeren van:

- middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- grote elektrotechnische installaties (> 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

### WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Electrotechnisch Installatiebureau Ir. A.J.C. Uchtman & Zn. B.V. en zo nodig met:
- Bureau Veritas Certification



---

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor beheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort

Kantoor uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort

