



BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

# Certificaat van Goedkeuring

uitgereikt aan

## Electrotechnisch Installatiebureau Ir. A.J.C. Uchtman & Zn. B.V.

Nieuw-Zeelandweg 6-V, 1045 AL Amsterdam, Nederland  
KvK nummer: 33015293

Bureau Veritas Certification verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de ontwerp- en installatiewerkzaamheden van Electrotechnisch Installatiebureau Ir. A.J.C. Uchtman & Zn. B.V. voldoen aan de eisen van de BRL, hetgeen inhoudt dat de door Electrotechnisch Installatiebureau Ir. A.J.C. Uchtman & Zn. B.V. geïnstalleerde installaties voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals op de bijlagen vermeld.

Norm

**BRL 6000-AB d.d. 01/07/2016**

**BRL 6000-02 d.d. 01/07/2016**

**BRL 6000-03 d.d. 01/07/2016**

Toepassingsgebied

- middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- grote elektrotechnische installaties (> 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Initiële goedkeuringsdatum:

25 februari 2011

Vervaldatum vorige cyclus:

4 juni 2021

Certificatie/Hercertificatie audit datum:

12 augustus 2021

Certificatie/Hercertificatie start datum:

6 september 2021

Behoudens een voortdurende effectieve werking van het managementsysteem van de genoemde organisatie, is dit certificaat geldig tot: **4 juni 2024**

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit 2012 overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 8987, 2015) en de Woningwet. Het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van de Stichting Bouwkwiteit: [www.bouwkwiteit.nl](http://www.bouwkwiteit.nl). Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van InstallQ: [www.installq.nl](http://www.installq.nl). Om de geldigheid van dit certificaat te controleren kunt u bellen met nummer: +31 (0)88 450 5500.

Certificaatnummer: **NL024246**

Versie: **1**

Revisiedatum: **6 september 2021**

10.

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor beheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort

Kantoor uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort







BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

## BOUWBESLUITINGANG

BRL 6000-02  
Bouwbesluitingang middelgrote elektrotechnische installaties (max. 3 x 80A) van  
bouwwerken, anders dan individuele woningen

Afd.	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
6.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte $\geq 1$ lux	Voldoet aan artikel 6.2, lid 2 en lid 4.	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte $\geq 1$ lux, responstijd $\leq 15$ s, werkingsduur $\geq 60$ minuten	Voldoet aan artikel 6.3, lid 4 en lid 7.	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Voldoet aan artikel 6.4	
6.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Voldoet aan artikel 6.8, lid 1	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	Voldoet aan artikel 6.10, lid 1	

BRL 6000-03  
Bouwbesluitingang grote elektrotechnische installaties ( $> 3 \times 80A$ ) van bouwwerken,  
anders dan individuele woningen

Afd.	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
6.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte $\geq 1$ lux	Voldoet aan artikel 6.2, lid 2 en lid 4.	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte $\geq 1$ lux, responstijd $\leq 15$ s, werkingsduur $\geq 60$ minuten	Voldoet aan artikel 6.3, lid 4 en lid 7.	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Voldoet aan artikel 6.4	
6.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Voldoet aan artikel 6.8, lid 1	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	Voldoet aan artikel 6.10, lid 1	



BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

## SPECIFICATIE 2)

### Algemene beschrijving van de dienst

De gecertificeerde dienst betreft het ontwerpen en installeren van:

- elektrotechnische installaties van individuele woningen
- middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- grote elektrotechnische installaties (> 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130 kW) van individuele woningen
- middelgrote gasinstallaties ( $\leq 0,5$  Bar en tot en met G 16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- grote gasinstallaties ( $\leq 0,5$  Bar en > G 16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- leidingwaterinstallaties van individuele woningen
- leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

### WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Electrotechnisch Installatiebureau Ir. A.J.C. Uchtman & Zn. B.V.  
en zo nodig met:
  - Bureau Veritas Certification

